

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(平成 29 年 4 月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	・ 4 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 6,853 t																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
3. 焼成炉温度	・ 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・ 除去を行った年月日 4 月 29 日から 5 月 1 日																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	・ 測定なし																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	・ 4 月 7 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O ₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1279 1466 1473"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O ₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1621 1466 1816"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0009g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table>	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0009g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

平成29年 4月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	167	163	1,532	1,662
2	日	166	163	1,597	1,664
3	月	167	163	1,536	1,666
4	火	167	163	1,615	1,679
5	水	167	163	1,564	1,654
6	木	167	163	1,649	1,701
7	金	167	164	1,651	1,696
8	土	167	164	1,437	1,677
9	日	167	163	1,619	1,695
10	月	165	163	1,495	1,683
11	火	124	106	1,390	1,432
12	水	167	162	1,521	1,656
13	木	167	163	1,466	1,667
14	金	166	163	1,635	1,669
15	土	166	163	1,615	1,690
16	日	167	163	1,589	1,662
17	月	166	163	1,580	1,654
18	火	167	163	1,476	1,637
19	水	167	163	1,625	1,693
20	木	165	163	1,652	1,685
21	金	166	163	1,616	1,663
22	土	166	163	1,589	1,677
23	日	166	163	1,587	1,674
24	月	165	163	1,638	1,692
25	火	166	163	1,645	1,698
26	水	166	163	1,456	1,674
27	木	166	164	1,650	1,696
28	金	167	163	1,528	1,679
29	土	***	***	***	***
30	日	***	***	***	***
月平均		-	161	-	1,667

4月10日から4月11日まで点検・清掃による施設休止
4月28日から前期中間修繕による施設休止