

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の記録

(令和6年6月報告)

1. 処分した廃棄物の種類、数量	<ul style="list-style-type: none"> 6 月度に処分した廃棄物の種類、数量 焼却残渣 5,453 t 																
2. 集じん機に流入する燃焼ガスの温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
3. 焼成炉温度	<ul style="list-style-type: none"> 一般廃棄物処理施設の維持管理記録 参照 																
4. 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> 除去を行った年月日 実施なし 																
5. 排ガス中のダイオキシン類濃度	<ul style="list-style-type: none"> 測定なし 																
6. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの）	<ul style="list-style-type: none"> 6 月 7 日に測定実施 乾燥工程 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1279 1471 1473"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>16 volppm</td> </tr> </table> 焼成炉 以下の値は O₂ 12%換算値 <table border="1" data-bbox="708 1621 1471 1816"> <tr> <td>硫黄酸化物濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 0.0005g/m³N 未満)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素濃度</td> <td>ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物濃度</td> <td>21 volppm</td> </tr> </table> 	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	16 volppm	硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)	ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)	塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)	窒素酸化物濃度	21 volppm
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	16 volppm																
硫黄酸化物濃度	ND (実測値定量下限値 1 volppm 未満)																
ばいじん濃度	ND (実測値定量下限値 0.0005g/m ³ N 未満)																
塩化水素濃度	ND (実測値定量下限値 2 volppm 未満)																
窒素酸化物濃度	21 volppm																

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

令和6年 6月

項 目		集じん機に流入する燃焼ガスの温度		焼成炉温度	
測定場所		集じん機入口部		焼成炉出口(燃焼バーナー側)より炉内を計測	
		測 定 結 果		測 定 結 果	
		日最高温度	日平均温度	日最低温度	日平均温度
日	曜日	℃	℃	℃	℃
1	土	162	160	1,403	1,476
2	日	162	160	1,440	1,503
3	月	162	160	1,391	1,455
4	火	162	160	1,376	1,517
5	水	163	160	1,596	1,667
6	木	162	160	1,592	1,664
7	金	162	160	1,591	1,631
8	土	163	160	1,513	1,586
9	日	162	160	1,526	1,583
10	月	162	160	1,496	1,567
11	火	163	160	1,466	1,543
12	水	163	160	1,502	1,590
13	木	163	160	1,540	1,633
14	金	162	160	1,558	1,635
15	土	164	160	1,582	1,644
16	日	163	160	1,541	1,607
17	月	162	160	1,583	1,628
18	火	162	160	1,584	1,635
19	水	164	160	1,453	1,662
20	木	163	159	1,661	1,744
21	金	***	***	***	***
22	土	***	***	***	***
23	日	***	***	***	***
24	月	***	***	***	***
25	火	***	***	***	***
26	水	106	94	1,357	1,366
27	木	163	150	1,353	1,574
28	金	163	160	1,624	1,684
29	土	162	160	1,552	1,686
30	日	163	160	1,568	1,648
月平均		-	157	-	1,597

6月20日から6月26日まで点検・清掃による施設休止